

**PALOTEKNINEN SELVITYS**

Rakennuksen käyttötapa: Hoitolaitos  
 Rakennuksen palokuorma: P1  
 Rakennuksen palokuorma: <math>600 \text{ MJ/m}^2</math>  
 Palo-osaston enimmäispinta:  
 Maajohdosastot 800 m<sup>2</sup>  
 Muut tilat 1600 m<sup>2</sup>  
 Kellarit 800 m<sup>2</sup>  
 Ullakot ja ylipohjan ontelot 1600 m<sup>2</sup>, lisäksi jako enintään 400 m<sup>2</sup> osiin.

Rakennus on 3-kerroksinen.  
 Rakennuksen kantavat rakenteet R60.  
 Rakennuksen osastot rakenteet, pääosin EI60.  
 Vesikate Roof (I2)  
 Ulkoseinän ulkopinnat ja tuuletusrakon ulkopinta B-s1,d0, sekä tuuletusrakon sisäpinta B-s1,d0.

Tila	Osastot	Pintakerrokset	Lattia	Seinät	Katto
Asuinhuoneet	EI15	DFL	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
Kellarit	EI60	DFL	C	C	C
-Tekniset tilat	EI30	DFL	B-s1,d0	B-s1,d0	B-s1,d0
Ullakot	EI30	A2FL	-	-	-
-ylipohjan ontelot	EI60	DFL	B-s1,d0	-	-
Uloskäytävät	EI60	DFL	A2*	A2*	A2*

\* Vähäisiä osia voidaan verhoata B-s1,d0 -luokan tarvikkeilla.

Poistumistäilytykset <math>< 30\text{m}</math>. Akusammutuskalusto: Pikapaloposti ja käsisammuttimet, keittiössä hiilidioksidisammutin sekä sammutuspeitto.

**MERKINNÄT**

- Poistumisten merkivalo
- PPP Pikapaloposti + käsisammutin



**26.9.2016 URAKKALASKENTAA VARTEN**

Tunn.	Lukum.	Muutos	suunn.	pvm.	Tark./Hyväks.
Kaupunginosa/Leppävirta	67	Korttelin/1	Tontti/1	Viranomaisen arvio/merkintä varten	Jokien nro
Uudisrakennus	Rakennuskohde/Leppävirta	Virrankoti Savonkatu 17	79100 Leppävirta	PÄÄPIIRUSTUS	Mittakaavat
1. kerros	Pohjapiirustus				1:100
SWECO RAKENNETEKNIikka Oy				Suunnittelun ja piirustuksen numero	
SWECO ARKITEHDIT KUOPIO				ARK 22701752-601	
Päiväys				Suunnittelija	
Päiväys				Tarkastaja	
Yhteyshenkilö				Tiedoston sijainti	
Pirjo Soiminen arkkitehti SAFA 040 352 0079				SWECO ARKITEHDIT KUOPIO	