

LEPPÄVIRRRAN KUNTA Vesihuoltolaitos

VESIHUOLTOVERKOSTON LIITTYMISHAKEMUKSEEN TARVITTAVAT LIITTEET JA OHJEITA VESIHUOLTOLIITTYMÄN TEKEMISEEN

Liittymishakemuksen saa ympäristö- ja teknisten palveluiden osastolta tai vesihuoltolaitokselta.
Liittymishakemuksen liitteet

1. Asemapiirustus 1 kpl (1:200 tai 1:500)
(Ilmestävä ulkopuoliset vesi- ja viemärijohtojen sijainti, koot ja liitoskorkeudet)
2. LVI piirustus (1:50) kaikista kerroksista
(Ilmestävä sisäpuoliset vesi- ja viemärijohtot, koot sekä normivirtaamat runkojohtoissa
sekä vesimittarin sijainti rakennuksessa)

Talojohtojen liittymiskohdista ja liitoskorkeuksista sekä johtokartoista saa tietoa ympäristö- ja teknisten palveluiden osastolta Hanna Veijalaiselta puh. 044-768 4466 tai Seppo Kauhaselta puh. 044-797 5522

Hakemus liitteineen on toimitettava ympäristö- ja teknisten palveluiden osastolle (Hanna Veijalainen).
Työn saa aloittaa vasta suunnitelmien ja kvv- työnjohtajan hyväksymisen jälkeen.

Vesihuoltoliittymän rakentaminen

Vesihuoltolaitos rakentaa vesi- ja viemäri liittymän runkoverkostosta taloventtiilille / tarkastuskaivolle saakka. Tonttijohtot rakennetaan tontin rajalle, tontin sisäpuolelle ulottuvaksi (n. 2 m) tai tonttihaaralle (runko kiinteistöllä) konetyötarkkuudella. Tämä on samalla liittymäpiste ja sisältyy vesilaitoksen liittymis- ja rakentamismaksuihin voimassa olevien taksojen mukaisesti. Liittymispisteen ja rakennuksen välinen osuuden rakentaminen kuuluu liittyjälle.

Kiinteistöjohtoina tulee käyttää:

- vesijohto PEH 40-63 mm PN 10 (siniraita) putkea
- viemäri PVC 110-160 mm (vietto) tai PEH 40-63 mm PN 10 paineviemäri (punaraita) putkea
- Tehty liitos tarkastetaan kunnan toimesta ennen peittämistä, liitoksen rakentajan on pyydettävä tarkastusta riittävän ajoissa, mielellään viikkoa aiemmin. Tarkastuksen suorittaa vesihuoltolaitos/Hanna Veijalainen puh. 044-768 4466 tai hänen valtuuttama vastaava henkilö.
- Liitostyöstä laaditaan tarkastusmuistio/pöytäkirja, johon merkitään mm. liittymän rakentamisen ajankohta, liitostyön- ja tarkastuksen suorittajat sekä heidän allekirjoitukset, samalla tarkistetaan vesiliitoksen pitävyys. Muistio liitetään sopimukseen.
- Vesimittarin saa ympäristö- ja teknisten palveluiden osastolta Erja Korhoselta puh. 044-790 6074 tai Tiina Laitiselta puh. 044-797 5108.
- Vesimittarin asentaminen kuuluu kiinteistönomistajalle.
- Vesimittarin yhteydessä on oltava sulkuventtiilit molemmin puolin sekä yksisuuntaventtiili.

