

## LEPPÄVIRRRAN KUNTA Vesihuoltolaitos

### VESIHUOLTOVERKOSTON LIITTYMISHAKEMUKSEEN TARVITTAVAT LIITTEET JA OHJEITA VESIHUOLTOLIITTYMÄN TEKEMISEEN

Liittymishakemuksen saa ympäristö- ja teknisten palveluiden osastolta tai vesihuoltolaitokselta.  
Liittymishakemuksen liitteet

1. Asemapiirustus 1 kpl (1:200 tai 1:500)  
(ilmettävä ulkopuoliset vesi- ja viemärijohtojen sijainti, koot ja liitoskorkeudet)
2. LVI piirustus (1:50) kaikista kerroksista  
(Ilmettävä sisäpuoliset vesi- ja viemärijohtot, koot sekä normivirtaamat runkojohdoissa  
sekä vesimittarin sijainti rakennuksessa)

Talojohtojen liittymiskohdista ja liitoskorkeuksista sekä johtokartoista saa tietoa  
ympäristö- ja teknisten palveluiden osastolta Joonas Mustoselta puh. 041 732 6556 tai  
Seppo Kauhaselta puh. 044 797 5522

Hakemus liitteineen on toimitettava ympäristö- ja teknisten palveluiden osastolle (Joonas Mustonen).  
Työn saa aloittaa vasta suunnitelmien ja kvv- työnjohtajan hyväksymisen jälkeen.

#### Vesihuoltoliittymän rakentaminen

Vesihuoltolaitos rakentaa vesi- ja viemäriliittymän runkoverkostosta taloventtiilille / tarkastuskaivolle saakka.  
Tonttijohdot rakennetaan tontin rajalle, tontin sisäpuolelle ulottuvaksi (n. 2 m) tai tonttihaaralle  
(runko kiinteistöllä) konetyötarkkuudella. Tämä on samalla liittymäpiste ja sisältyy vesilaitoksen liittymis- ja  
rakentamismaksuihin voimassa olevien taksojen mukaisesti.

Liittymispisteen ja rakennuksen välinen osuuden rakentaminen kuuluu liittyjälle.

Kiinteistöjohtoina tulee käyttää:

- vesijohto PEH 40-63 mm PN 10 (siniraita) putkea

- viemäri PVC 110-160 mm (vietto) tai PEH 40-63 mm PN 10 paineviemäri (punaraita) putkea

- Tehty liitos tarkastetaan kunnan toimesta ennen peittämistä, liitoksen rakentajan on pyydettävä tarkastusta riittävän ajoissa, mielellään viikkoa aiemmin.  
Tarkastuksen suorittaa vesihuoltolaitos/Joonas Mustonen puh. 041 732 6556 tai hänen valtuuttamansa vastaava henkilö.
- Liitostyöstä laaditaan tarkastusmuistio/pöytäkirja, johon merkitään mm. liittymän rakentamisen ajankohta, liitostyön- ja tarkastuksen suorittajat sekä heidän allekirjoituksensa, samalla tarkistetaan vesiliitoksen pitävyys. Muistio liitetään sopimukseen.
- Vesimittarin saa ympäristö- ja teknisten palveluiden osastolta Erja Korhoselta puh. 044-790 6074 tai Tiina Laitiselta puh. 044-797 5108.
- Vesimittarin asentaminen kuuluu kiinteistönomistajalle.
- Vesimittarin yhteydessä on oltava sulkuventtiilit molemmin puolin sekä yksisuuntaventtiili.

