

LEPPÄVIRRRAN KUNTA Vesihuoltolaitos

VESIHUOLTOVERKOSTON LIITTYMISHAKEMUKSEEN TARVITTAVAT LIITTEET JA OHJEITA VESIHUOLTOLIITTYMÄN TEKEMISEEN

Liittymishakemuksen saa ympäristö- ja teknisten palveluiden osastolta tai vesihuoltolaitokselta.
Liittymishakemuksen liitteet

1. Asemapiirustus 1 kpl (1:200 tai 1:500)
(ilmettävä ulkopuoliset vesi- ja viemärijohtojen sijainti, koot ja liitoskorkeudet)
2. LVI piirustus (1:50) kaikista kerroksista
(Ilmettävä sisäpuoliset vesi- ja viemärijohtot, koot sekä normivirtaamat runkojohdoissa
sekä vesimittarin sijainti rakennuksessa)

Talojohtojen liittymiskohdista ja liitoskorkeuksista sekä johtokartoista saa tietoa
ympäristö- ja teknisten palveluiden osastolta Joonas Mustoselta puh. 041 732 6556 tai
Seppo Kauhaselta puh. 044 797 5522

Hakemus liitteineen on toimitettava ympäristö- ja teknisten palveluiden osastolle (Joonas Mustonen).
Työn saa aloittaa vasta suunnitelmien ja kvv- työnjohtajan hyväksymisen jälkeen.

Vesihuoltoliittymän rakentaminen

Vesihuoltolaitos rakentaa vesi- ja viemäri liittymän runkoverkostosta taloventtiilille / tarkastuskaivolle saakka.
Tonttijohdot rakennetaan tontin rajalle, tontin sisäpuolelle ulottuvaksi (n. 2 m) tai tonttihaaralle
(runko kiinteistöllä) konetyötarkkuudella. Tämä on samalla liittymäpiste ja sisältyy vesilaitoksen liittymis- ja
rakentamismaksuihin voimassa olevien taksojen mukaisesti.

Liittymispisteen ja rakennuksen välinen osuuden rakentaminen kuuluu liittyjälle.

Kiinteistöjohtoina tulee käyttää:

- vesijohto PEH 40-63 mm PN 10 (siniraita) putkea

- viemäri PVC 110-160 mm (vietto) tai PEH 40-63 mm PN 10 paineviemäri (punaraita) putkea

- Tehty liitos tarkastetaan kunnan toimesta ennen peittämistä, liitoksen rakentajan on pyydettävä tarkastusta riittävän ajoissa, mielellään viikkoa aiemmin.
Tarkastuksen suorittaa vesihuoltolaitos/Joonas Mustonen puh. 041 732 6556 tai hänen valtuuttamansa vastaava henkilö.
- Liitostyöstä laaditaan tarkastusmuistio/pöytäkirja, johon merkitään mm. liittymän rakentamisen ajankohta, liitostyön- ja tarkastuksen suorittajat sekä heidän allekirjoituksensa, samalla tarkistetaan vesiliitoksen pitävyys. Muistio liitetään sopimukseen.
- Vesimittarin voi noutaa vesilaitoksen varastolta osoitteesta Ruukintie 1 Leppävirta
Noudosta voi sopia Joonas Mustosen kanssa, puh. 041-732 6556.
- Vesimittarin asentaminen kuuluu kiinteistönomistajalle.
- Vesimittarin yhteydessä on oltava sulkuventtiilit molemmin puolin sekä yksisuuntaventtiili.

